



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Казанский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ)**

Институт механизации и технического сервиса
Кафедра безопасности жизнедеятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00861D77F7F654DB91BE53EB1C33DC7D39
Владелец: Дмитриев Андрей Владимирович
Действителен: с 16.07.2026 до 09.10.2027

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
доцент

_____ А.В. Дмитриев
«21» мая 2026 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«Пожарная безопасность в строительстве»
(Оценочные средства и методические материалы)**

приложение к рабочей программе дисциплины

Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность

Направленность (профиль) подготовки
Пожарная и промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Составитель:

доцент, к.т.н., доцент

Должность, ученая степень, ученое звание

Гаязиев И.Н.

Ф.И.О.

Оценочные средства обсуждены и одобрены на заседании кафедры безопасности жизнедеятельности «20» апреля 2026 года (протокол № 8)

И.о. заведующего кафедрой:

к.п.н.

Должность, ученая степень, ученое звание

Салахов М.Н.

Ф.И.О.

Рассмотрены и одобрены на заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса № 9 от «30» апреля 2026 года

Председатель методической комиссии:

доцент, к.т.н.

Должность, ученая степень, ученое звание

Зиннатуллина А.Н.

Ф.И.О.

Согласовано:

Директор

Медведев В.М.

Ф.И.О.

Протокол ученого совета института № 8 от «05» мая 2026 года

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Пожарная безопасность в строительстве»:

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2. Способен разрабатывать и контролировать выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта	ПК-2.1. Способен проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	Знать: основные системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве Уметь: проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве Владеть: навыками проведения анализа системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (интегрированная оценка уровня сформированности компетенций)

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценка уровня сформированности			
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
ПК-2.1. Способен проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	Знать: основные системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве	Уровень знаний основных систем обеспечения пожарной безопасности в строительстве, ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний основных систем обеспечения пожарной безопасности в строительстве, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний основных систем обеспечения пожарной безопасности в строительстве, в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний основных систем обеспечения пожарной безопасности в строительстве, в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок
	Уметь: проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме
	Владеть: навыками проведения анализа системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки проведения анализа системы обеспечения	Имеется минимальный набор навыков проведения анализа системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, для	Продemonстрированы базовые навыки проведения анализа системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, при	Продemonстрированы навыки проведения анализа системы обеспечения пожарной безопасности в строительстве, при

		пожарной безопасности в строительстве, имели место грубые ошибки	решения стандартных задач с некоторыми недочетами	решении стандартных задач с некоторыми недочетами	решении нестандартных задач без ошибок и недочетов
--	--	--	---	---	--

Описание шкалы оценивания

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 – Типовые контрольные задания

ПК-2.1. Способен проводить анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	
Задания закрытого типа	1. Гомогенное горение характерно для: А) горючих смесей, в которых компоненты находятся в твердом состоянии. Б) горючих смесей, в которых компоненты находятся в газовой фазе. В) горючих смесей, в которых компоненты находятся в разрыхленном (вспененном) состоянии.
	2. Пожарный отсек. А) часть пожарной машины для перевозки людей. Б) часть здания, сооружения, выделенная противопожарными перекрытиями или покрытиями. В) часть строительной конструкции с пределами огнестойкости выше самой конструкции.
	3. Противопожарный разрыв А) разрыв в системе подачи воды при подаче ее на объект. Б) нормированное расстояние между зданиями для предотвращения распространения пожара. В) нормированное расстояние между зданиями для обеспечения подачи воды, с целью предотвращения порчи имущества объекта, где не произошло возгорание.
	4. Устойчивость объекта защиты при пожаре. А) свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность или функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара. Б) свойство объекта защиты сохранять свой внешний вид после пожара. В) свойство объекта защиты сохранять функциональное назначение для эксплуатации после пожара, воздействия его вредных факторов.
	5. Противопожарная преграда: А) строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции; Б) объемный элемент здания или иное инженерное сооружение; В) пожарный расчет на исходной позиции.
	6. Пожарная опасность технологических процессов определяется на основе изучения: А) Расположения предприятия на местности и количества работников. Б) Конструктивных особенностей оборудования и технологической схемы производственного процесса. В) Схемы расположения опасного оборудования.

	7. При определении пожарной опасности технологических процессов нагревания горючих веществ должны учитываться: А) противопожарные свойства нагреваемых веществ; Б) величина их рабочей температуры и способы нагревания; В) температура охлаждения и охлаждающие агенты.
	8. С целью обеспечения пожарной безопасности установок нагрева горючих веществ острым паром при их проектировании необходимо предусматривать следующие технические решения: А) Устройство ограждения установки для предотвращения нахождения посторонних людей в рабочей зоне. Б) Устройство систем световой и звуковой сигнализации, оповещающей обслуживающий персонал о повышении давления и температуры в аппарате сверх допустимых. В) Организация рабочих мест на открытом воздухе.
	9. Пожарная опасность при нагреве веществ водяным паром возникает: А) возможность выхода горючих веществ из аппаратов при возникновении неплотностей и повреждений; Б) возможности образования горючей среды в аппаратах и попадания нагреваемой жидкости в паровую линию; В) в помещениях с металлическим полом и открытой системе электропроводки.
	10. Для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя в системе обогрева ВОТ в процессе пуска необходимо следить за полнотой заполнения системы в расширительном баке: А) система должна быть заполнена до 1/3 объема бака; Б) система должна быть заполнена до 1/4 объема бака; В) система должна быть заполнена до 2/3 объема бака.
	11. Предупреждение образования горючей среды при нагреве веществ ВОТ: А) строго соблюдать требования технического регламента и технологических инструкций; Б) все оборудование должно быть закрыто теплоизоляционными кожухами; В) обслуживающий персонал не должен находиться в зоне работы аппаратуры контроля.
	12. Источниками зажигания горючих смесей при эксплуатации установок обогрева ВОТ могут явиться: А) теплота перегрева подшипников и сальников насосов; Б) искры механического происхождения при ремонте или производстве очистных работ; В) нарушение изоляции и герметизации оборудования.
	13. Насадочные ректификационные колонны: А) теплообменные устройства в виде насадок; Б) теплообменные устройства в виде тарелок; В) теплообменные устройства в виде решеток.
	14. Для предупреждения образования горючей среды в помещениях, где эксплуатируются установки для нагрева ВОТ, необходимо: А) обеспечить полную герметизацию помещений; Б) обеспечить вывод дыхательных линий подпиточных емкостей и расширительных бачков за пределы помещений; В) обеспечить помещения системами общеобменной и аварийной

	вентиляции. 15. Что такое «нагрев глухим паром»: А) способ нагрева, при котором передача теплоты от пара к среде производится через фильтр-разделитель на глухую стенку; Б) способ нагрева, при котором передача теплоты от пара к среде производится через специальный конденсатор на стенку аппарата; В) способ нагрева, при котором передача теплоты от пара к среде производится через разделяющую их стенку. 16. Дефлаграционным горением называется: А) нормальное распространение пламени по горючей среде, при котором зона реакции горения движется вследствие послойного разогрева по механизму теплопроводности. Б) распространение пламени по горючей среде без разогрева и содействующее взрыву. В) распространение пламени по горючей среде с переменной скоростью. 17. Дайте определение «обращающиеся» вещества, материалы. А) вещества и материалы применяемые и используемые в технологическом процессе; Б) вещества и материалы применяемые, но не используемые в технологическом процессе; В) вещества и материалы применяемые и используемые в технологическом процессе в качестве ингибиторов. 18. Предотвращение образования в горючей среде источников воспламенения осуществляется благодаря применению: А) электрооборудования соответствующего пожарной и взрывоопасным зонам, группе и категории в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок; Б) применение не искрящих инструментов и устранения контакта с воздухом пиррофорных соединений; В) заменой технологического оборудования с применением следящих устройств. 19. Что называется объектом защиты. А) объект отрасли экономики подлежащий вневедомственной охране. Б) продукция, в том числе имущество граждан, здания и сооружения, транспортные средства и т.д, к которым установлены требования пожарной безопасности. В) объекты (здания, сооружения, строения и т.п.) охраняемые военизированными подразделениями. 20. Дайте определение диффузионному горению. А) диффузионное горение – это процесс горения однородной (предварительно перемешанной) горючей смеси, в которой существенную роль играют процессы диффузии горючих газов, паров и окислителя во фронт пламени. Б) диффузионное горение – это процесс горения неоднородной (предварительно не перемешанной) горючей смеси, в которой существенную роль играют процессы диффузии горючих газов, паров и окислителя во фронт пламени. В) диффузионное горение – это процесс горения однородной (предварительно перемешанной) горючей смеси, в которой существенную роль играют процессы диффузии горючих газов, паров и окислителя за фронт пламени. 21. Источник зажигания:
--	--

	А) средство энергетического воздействия, сопутствующее возникновению горения; Б) средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; В) средство направленного воздействия, поддерживающее горение.
	22. Гетерогенное горение характерно для: А) диффузионного горения. Б) предварительно перемешанных смесей. 3. горение протекает во всем объеме пламени.
	23. Турбулентное горение характеризуется: А) перемешиванием слоев потока при постоянной скорости сгорания. Б) перемешиванием слоев потока и пониженной скоростью сгорания. В) перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью сгорания.
	1. Пожар – ..., причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 2. Горение – сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимися превращениями исходных компонентов реакционноспособной смеси в продукты горения и сопровождающийся выделением большого количества 3. Тление – ... твердого вещества при сравнительно низких температурах, часто сопровождающееся выделением дыма. 4. Самовозгорание –... твердых горючих веществ и материалов в условиях аккумуляции энергии, выделяемой в результате экзотермической реакции их окисления. 5. Безопасная зона – зона, в которой ... от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют. 6. Горючая среда – технологическая среда, склонная к возможности возникновения и (или) ..., обусловленная физико-химическими свойствами и параметрами среды. 7. Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах

3.2 Типовые вопросы и задания

1. Техническое регулирование в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на современном этапе.
2. Система обеспечения пожарной безопасности зданий.
3. Условия соответствия здания требованиям пожарной безопасности.
4. Конструктивные элементы и типы зданий. Особенности пожарной опасности.
5. Пожарно-техническая классификация зданий и пожарных отсеков.
6. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток. Противопожарные требования и область применения.
7. Территориальное планирование объектов и населенных пунктов.
8. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности и планировании территории производственных объектов.
9. Дороги, въезды и проезды для пожарной техники к объектам защиты.
10. Взаимное расположение зданий и сооружений на территории предприятия с учетом: зонирования, розы ветров, рельефа местности.
11. Наружное противопожарное водоснабжение: размещение и наличие подъездов к водоисточникам.

12. Размещение подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах.
13. Методика проверки генеральных планов на соответствие противопожарным требованиям.
14. Принципы и способы ограничения распространения пожара.
15. Требования к конструктивным решениям покрытий зданий.
16. Виды и типы противопожарных преград. Область применения.
17. Заполнение проемов в противопожарных преградах.
18. Противопожарные стены. Назначение, типы, конструктивное исполнение. Требования, предъявляемые к противопожарным стенам.
19. Противопожарные перекрытия: назначение, требования пожарной безопасности к конструктивному устройству, область применения.
20. Противопожарные перегородки. Назначение, типы, конструктивное исполнение. Требования, предъявляемые к противопожарным перегородкам.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную мысль.

Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Для получения соответствующей оценки на экзамене по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой работы студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по всем разделам курса и суммы баллов полученной на экзамене.

Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на экзамене по учебной дисциплине

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	86-100 % правильных ответов
Хорошо	71-85 %
Удовлетворительно	51- 70%
Неудовлетворительно	Менее 51 %

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов.

Критерии оценивания компетенций следующие:

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично);

2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо);

3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно);

4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и его неумении решать профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно).